



Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119

IBAN ZABA: HR322360001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

KONTROLNI NALAZ I UPOZORENJE O STANJU DIMOVODNOG KANALA

Služi kao dokaz da je redovna dimnjačarska usluga obavljena sukladno te Zakona o zaštiti požara, Općim uvjetima, Pravilniku dimnjačarske struke i Odluke o obavljanju dimnjačarski poslova, te NIJE GARANCIJA

ISPRAVNOSTI

PREDMET: UPOZORENJE-KONTROLNI O STANJU DIMOVODNOG KANALA	ZA KORISNIKA-VLASNIKA
VLASNIK KORISNIK DIMNJAKA :	ADRESA : Kbr:
BROJ ISPRAVE: DAT.PREGLEDA _____ .20____, _god	Radno pod. : GRADA _____

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o obavljanju dimnjačarski poslova, te Zakona o zaštiti od požara i utvrđenog stanja dimnjaka na dan pregleda izdaje se:

KONTROLNI NALAZ-UPOZORENJE O STANJU DIMNJAKA

DIMOVODNI OBJEKT U UPORAB (DA /NE) Gorivo: Kruto / Tekuće /Plin

Vrsta dimnjaka : Opeka/ LAF-LAS/ Uređaji za loženje sa priključnim cijevima i sustavom dobave zrake u uporabi (DA-NE) Uređaji za loženje snage: do 30 kW/ 31-50 kW /preko 51 kW

te se se niže navedenim korisniku NE ODOBRAVA korištenje dimnjaka za određeno ložište,

Presjek ili promjer dimnjaka X Korisnik se nalazi u PR. I,II, III, VI, V, VI, VII katu. (zaokruži)

OGLEDNI PRIMJERAK KONZTOLNOG NALAZA I UPOZORENJA

1. Vlasnik/korisnik. _____ iz _____ ul _____ Br, _____

Napomena za upravitelja, vlasnika ili korisnika dimnjak :

1.-- Potrebno je STROJNO ČIŠĆENJE—SANIRATI DIMNJAK-- PROMJENITI VRATAŠCA PROMJENITI KAPU NA DIMNJAKU Rok rješenja: (ODMAH) 0 dana (PODVUĆI PREDLOŽENU RADNJU)

2.- Prilikom kontrole i pregleda dimnjaka uočene su naslage smole na stijenci dimnjaka, pa je potrebno naručiti radove STROJNO skidanja smole Rok rješenja: (ODMAH) 0 dana naslaga smole.

Potrebno je OBAVEZNO OBAVITI STROJNO ČIŠĆENJE SMOLE U DIMNJAKU : (ODMAH).

3.- Prilikom izvođenja radova strojnog skidanja naslaga smole iz dimnjaka potrebno je osigurati pristup vratašcima (donja i gornja), priključcima, kapi dimnjaka i ostalim dijelovima dimnjaka (podrum, tavan)

4.- Potrebno je predmetni dimnjak pregledati kamerom radi utvrđivanja stanja dimovodne cijevi (pregled obaviti nakon skidanja smole iz Rok rješenja:(ODMAH) 0 dana dimnjaka), nakon čega će se izdati zaključno pozitivan nalaz o ispravnosti.

5.-Dimnjak nije zadovoljio na ispitivanju nepropusnosti,te je POTREBNA SANACIJA Rok rješenja: (ODMAH) 0 dana)

-Predlaže se sanacija dimnjaka na adekvatan način prije daljnje upotrebe, jer je dimovodni kanal je oštećen i nije za upotrebu, te ga korisnik koristi na vlastitu odgovornost i snosi sve posljedice.2.

-Budući da su nedostaci prouzročili / mogu prouzročiti povrat dimnih plinova sa teškim posljedicama po zdravlje i živote ljudi i njihovu imovinu potrebno ih je ukloniti u roku od : 60 dana HITNO!!

Temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova dužni smo o eventualnom uklanjanju nedostatka u ostavljenom roku izvjestiti nadležne službe : 1. MUP - Inspektorat zaštite od požara, 2. Građevinsku inspekciju,

3. Komunalno Redarstvo za dimnjačarske poslove, 4.-JVP-Vatrogasnu postaju

U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni te nadležne službe započinju postupanje.

Temeljem Odluke dužni ste omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Ako ovlašteni dimnjačar izvjesti komunalno redarstvo da kontrola i čišćenje i dalje nisu omogućeni.

Komunalno redarstvo je dužno postupati sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova. _

Nakon pregleda i kontrole dimnjaka, te upozorenja korisnika-vlasnika i izdavanja UPOZORENJA

o stanju dimovodnog kanala, koncesionar- dimnjačar ne snosi više bilo kakvu odgovornost za

navedeni dimnjak, jer je postupio sukladno općim uvjetima, pravilniku struke i svojim obavezama.

DIMNJAČARSKO UPOZORENJE-KONTROLNI NALAZ NIJE DOKAZ I DOKUMENTACIJA O DOKAZU RADI INSPEKCIJSKOG NADZORA OD STRANE MUP-a /MTU/ SUKLADNO ZAKONU ZAŠTITE OD POŽARA NAVEDENO IZVJEŠĆE JE SAMO DOKAZ DA JE IZVRŠENA REDOVNA

DIMNJAČARSKA USLUGA I NE VRIJEDI KAO DOKAZ DA JE DIMNJAK ISPRAVAN, TE JE POTREBNO OD

OVLAŠTENOG PODRUČNOG DIMNJAČARA ISHODOVATU (DSN I)-ATEST ZA INSPEKCIJSKI NADZOR OD STRANE INSPEKTORA MUP-a KAO I ZA SVE POTREBE PRILIKPM ISPITIVANJA VEZANIH ZA DIMOVODNE KANALE I LOŽIŠTA.

Potpis predstavnika suvlasnika : _____

Potpis dimnjačara : _____